



**ELEKTRA VARAŽDIN
SLUŽBA ZA TERENSKE AKTIVNOSTI
TERENSKA JEDINICA IVANEC**

42240 Ivanec, Vladimira Nazora 98

TELEFON · 042/371-100 ·
TELEFAKS · 042/782-709 ·
POŠTA · 42240 IVANEC · SERVIS
IBAN · HR4923400091410077677

NAŠ BROJ I ZNAK 400300404/1050/20VU

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

Primljeno:	08.04.2020.	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril.	vrij.

Grad Ivanec
Gradonačelnik
Trg hrvatskih ivanovaca 9B
42240 Ivanec

VAŠ BROJ I ZNAK KLASA: 023-01/20-01/06;
URBROJ: 2186/012-02/05-20-1

PREDMET Pitanje vijećnika Čedomira Bračka -
očitovanje

DATUM 03.04.2020.

Poštovani,

Svjesni smo problema napajanja električnom energijom naselja i ulica navedenih u vijećničkom pitanju. Zračni dalekovod prema Prigorcu, Ivanečkoj Željeznicu i repetitoru na Ivančici, koji napaja navedena područja, u pojedinim dijelovima trase prolazi uvelike šumovitim terenom, posebice od Prigorca prema vrhu Ivančice. Kako ste i naveli, kvarovi se najčešće događaju uslijed atmosferskih nepogoda, padom grana drveća na žičane vodiče dalekovoda, no 2019. god. su se dogodili i dugotrajniji kvarovi zbog dielektričnog probroja izolatora koje je jako teško detektirati.

Statistički, prema broju prekida napajanja dužih od 3 minute, u 2018. zabilježeni su prekidi: 4 prisilna u ukupnom trajanju od 27 min. i 2 planirana u uk. trajanju od 307 min., u 2019.: 6 prisilnih u uk. trajanju od 874 min. (od čega se na jedan specifični kvar odnosi 655 minuta) i 1 planirani u trajanju od 330 min., u 2020.: 1 planirani u trajanju od 84 min.

Organizacijska jedinica za održavanje ivanečkog područja, Terenska jedinica Ivanec, vrši sve potrebne preglede, planirana i neplanirana održavanja te hitno otklanjanje kvarova. Tako je na predmetnom dalekovodu u prošloj godini izvršeno: pregled dalekovoda, zamjena drvenih stupova s izolatorima, malčiranje, sječa granja i hitno otklanjanje kvarova. U planu je daljnje održavanje predmetnog dalekovoda kroz zamjeru drvenih stupova, zamjeru izolatora, ugradnju gibljivih stezaljki, sječu granja po trasi, itd.

Osim redovnog održavanja, na dalekovod je pred kraj prošle godine ugrađen daljinski upravljiv automatski prekidač za vrh Ivančice, na lokaciji pokraj planinarskog parkirališta u Prigorcu, kojim se osigurava odvajanje potencijalnog kvara na trasi od Prigorca do vrha Ivančice. Prijašnjih godina je ugrađen daljinski rastavljač na odcjepu dalekovoda za Ivanečku Željeznicu i daljinski upravljiv sklopni blok u trafostanicu 10(20)/0,4 kV INA Ivanec na početku zračnog dalekovoda.

Nadalje, u postupku je projektiranje nove trafostanice 10(20)/0,4 kV „Royal Wood“, pokraj pilane u Punikvama, kojom bi se dalekovod dodatno mogao daljinski razdvojiti i čime bi se poboljšala pouzdanost napajanja naselja Punikve i Ulice Jezerski put koji se napajaju iz trafostanice 10(20)/0,4 kV Punikve 2. Također, u narednim godinama je u planu povezivanje trafostanice 10(20)/0,4 kV Ivanec 2 na gradsku kabelsku petlju, čime bi ulice Rajterova, Vinogradska, O. i P. Hrazdira, F. Pusta i Kozjak dobile pouzdanije napajanje električnom energijom.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

S poštovanjem,

Direktor HEP-ODS d.o.o. Elektra Varaždin

Zdenko Đula, dipl.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 5
ELEKTRA VARAŽDIN

O tome obavijestiti:

1. Naslov
2. Služba za terenske aktivnosti
3. Arhiva

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/20-01/06
URBROJ: 2186/012-02/05-20-1

Ivanec, 31. ožujka 2020.

ELEKTRA VARAŽDIN
n/r direktora

PREDMET: Pitanje vijećnika Gradskog vijeća
Čedomira Bračka – dostavlja se.

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca vijećnik Gradskog vijeća Čedomir Bračko postavio je pitanje koje se daje u citatu:

„Kada će se osigurati kvalitetna opskrba električnom energijom za građane koji žive na području gornjeg južnog dijela Rajterove ulice, Prigorca i Ivanečke Željeznice? Prilikom nevremena, a koje je nažalost sve češće, mislim na olujne vjetrove, zatim na grmljavinsko nevrijeme. Ta područja nam ostaju bez električne energije i to se dešava često. Gosp. Đula je upoznat s tim problemom i o tome smo pričali prije nekoliko godina. Na žalost, ta situacija je ostala ista. Molim da mi se odgovori da li postoji kakva mogućnost da se to konačno riješi.“

Molim vaše očitovanje o navedenom, kako bismo isto mogli dostaviti vijećniku na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

S poštovanjem.

